

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01476
(номер сертификата соответствия)

ТР 1391084
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Русдекор».

(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4 А.
ОГРН: 1027700448346. Телефон (495) 713-87-75, факс (495) 713-41-77.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПФ Русдекор».

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: 117545, г. Москва, Днепропетровский пр., д. 4 А.
ОГРН: 1027700448346. Телефон (495) 713-87-75, факс (495) 713-41-77.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и место нахождения органа по сертификации) стр. 1. Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели стеновые из поливинилхлорида с декоративной отделкой торговой марки «Альта-профиль», выпускаемые
(информация об объекте сертификации: наименование и классификация объекта) по ТУ 5772-004-18757376-01, Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7220

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (детали) продукция сертифицирована) пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 3825/РС от 19.03.2015 г. НИЛ ПВЕ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2136-АОП от 03.03.2015 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре).

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.03.2015 по 18.03.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, наименование, фамилия)


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, наименование, фамилия)

В.А. Литвинов