

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02139

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0020904

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Пласт».

Адрес: 142324, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

ОГРН: 1065048014723. Телефон 8 (49672) 75064.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Пласт».

Адрес: 142324, Московская область, Чеховский район, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

ОГРН: 1065048014723. Телефон 8 (49672) 75064.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Панели стеновые из поливинилхлорида с декоративной отделкой торговой марки «Альта-Профиль», выпускаемые по ТУ 22.29.29-004-93698039-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.29.29.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5483/РС от 27.11.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3167-АОП от 20.10.2017 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.11.2017 по 28.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

